



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00137/20

Серия **RU** № **0230330**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕИ». Место нахождения (адрес юридического лица): 440028, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД ПЕНЗА, УЛИЦА ГЕРМАНА ТИТОВА, ДОМ 1. Основной государственный регистрационный номер: 1155835002443. Телефон: +78412499539. Адрес электронной почты: Tt-penza@trei.biz.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕИ». Место нахождения (адрес юридического лица): 440028, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ, ГОРОД ПЕНЗА, УЛИЦА ГЕРМАНА ТИТОВА, ДОМ 1. Основной государственный регистрационный номер: 1155835002443.

**ПРОДУКЦИЯ** Прибор приемно-контрольный и управления пожарный TREI, выпускаемый по TREI.425529.003 ТУ «Приборы приемно-контрольные и управления пожарные TREI». Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531109500

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний 108 ОС-20 от 03.12.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр подтверждения соответствия «НОРМАТЕСТ» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21ЖЭ01), протокола сертификационных испытаний ППБ-712/11-2020 от 30.11.2020 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 469-СС/09-2020 от 09.09.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).  
Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 7. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150. Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев с момента поставки устройств. Устройство в упаковке должно храниться в отапливаемых помещениях при температуре воздуха от 0 до 50 °С при относительной влажности воздуха от 30 до 85 %. В помещении не должно быть агрессивных примесей, вызывающих коррозию.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 09.12.2020 **ПО** 08.12.2025

**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Грешин Николай Михайлович

(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)